

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
SPITALUL DE PSIHIATRIE " EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA

Comuna Cernica- Balaceanca, Sos. Garii nr. 56, Judetul Ilfov, Telefon : 021/3807417; Fax :021/3693817
spitalbalaceanca@gmail.com

Nr. 6829 din 09.07.2018


IOLANDA MARIA DUMITRESCU

CAIET DE SARCINI

Procedura organizata de autoritatea contractanta – Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Balaceanca, cu sediul in Sos. Garii, nr. 56, Comuna Cernica, sat Balaceanca, Judetul Ilfov.

1.Introducere:

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Propunerea tehnica trebuie sa defineasca caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, sistem de asigurare a calitatii, ambalare, etichetare etc.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Acestea definesc, dupa caz si fara a limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

2. Necesitate

Intretinerea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale este o masura de siguranta ce trebuie luata pentru evitarea eventualelor scapari si infiltrari de gaze.

Ultima verificare a instalatiei de utilizare a gazelor a Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Balaceanca a fost efectuata la data de 07.06.2016.

Activitatea de verificare tehnica a instalatiilor se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 3, alin 2, litera a din anexa la Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, verificarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza „periodic la maxim 2 ani”, aceasta obligatie fiind prevazuta si in cadrul Normei tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008 din 05.02.2009.

3 .Obiectul contractului:

3.1 Verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale din cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca si emiterea documentatiei necesare;

3.2 Remedierea eventualelor defecte depistate in urma verificarilor.

4.Cod CPV – 71356100-9 - Servicii de control tehnic

5. Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

6. Reguli de publicitate: publicarea unui anunt in SEAP

7. Valoarea estimata a contractului: 3000 lei fara TVA ,

8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

9. Descrierea serviciilor

9.1. Datele privind instalatia de utilizare a gazelor naturale se regasesc in cadrul Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini.

9.2. In vederea conformarii cu cerintele legale, este necesar a fi efectuate urmatoarele:

9.2.1. Executarea verificarii tehnice periodice a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale din cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca in conformitate cu NPTEE 2008, ocazie cu care se vor efectua se vor executa in principal cerintele specificate in art. 14.40 alin 1 si art. 143 alin 1 litera b.

9.2.1.1. Pentru verificarea tehnica periodica se vor executa cel putin urmatoarele operatiuni specificate in art. 14.40 alin 1 din NPTEE 2008, respectiv:

- Verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
- Verificarea starii conductelor de gaze si a stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
- Verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau alte tehnologii de verificare a etanseitatii;
- Verificarea functionarii aparatelor de masura, control, reglare si de siguranta;
- Verificarea functionarii echipamentului de reglare din institutiile de utilizare;
- Verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
- Verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturile de reglare sau reglare presiune.

9.3. Remedierea defectiunilor constatate la instalatiile de utilizare a gazelor naturale din cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu-Balaceanca, in situatia in care vor fi constatate. Remedierea defectiunilor se va face in masura in care nu este necesara inlocuirea unor componente/echipamente, caz in care se va pune la dispozitia beneficiarului un deviz estimativ.

9.3.1. Inlocuirea echipamentelor se va face numai dupa aprobarea devizului de conducerea unitatii.

9.3.2. Pentru piesele utilizate la remedieri se vor prezenta urmatoarele documente:

- Fisa tehnica;
- Certificat de garantie;
- Certificat de conformitate.

9.4. Intocmirea documentelor (Fisei de evidenta a lucrarilor periodice de verificare) pentru consemnarea rezultatelor privind efectuarea verificarilor tehnice periodice conform cerintelor NPTEE 2008;

9.5. Depunerea si inregistrarea fisei de verificare la operatorul de gaze.

10. Cerinte tehnice si de calitate impuse ofertantului:

• Sa aiba personal calificat in domeniul prestarii serviciilor de verificare/revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale;

• Sa fie autorizat ANRE, conform reglementarilor in vigoare;

11.. Alte conditii de de efectuare a serviciilor:

• Prestatorul va asigura relatia cu furnizorul si distribuitorul de gaze in situatia in care va fi necesara obtinerea de documente/ avize/autorizari/certificari necesare efectuarii serviciilor;

• Serviciile se vor desfasura de regula de Luni pana Vineri intre orele 08.00-16.00;

• Prestarea serviciilor se va efectua dupa un grafic stabilit impreuna cu beneficiarul serviciilor fara perturbarea activitatilor zilnice ale unitatii sanitare;

• Serviciile se vor efectua sub supravegherea reprezentantilor Spitalului;

• Evenimentele de orice natura (incidente, evenimente, accidente de munca..) vor fi tratate in conformitate cu legislatia din domeniul situatiilor de urgenta si SSM;

• Transportul la/de la sediul unitatii contractante cade in sarcina prestatorului;

• Serviciile vor fi efectuate in maxim 10 zile de la data semnarii contractului

• Se vor respecta prevederile documentatiei tehnice din proiectele instalatiilor de utilizare gaze naturale.

12. Conditii legate de societatea prestatoare si de personalul ce urmeaza sa desfasoare activitatile in cadrul Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Balaceanca

• obiectul de activitate al societatii sa aiba corespondent conform obiectului contractului;

•angajatii societatii ce urmeaza sa desfasoare activitatile solicitate sa fie calificati profesional in meseria de cosar, sa fie angajati ai societatii sau in relatii contractuale cu aceasta; Documentele ce atesta calificarea vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiune „conform cu originalul”.

13. Protectia muncii

Pe toata perioada desfasurarii activitatii personalul firmei prestatoare va respecta prevederile:

- Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- HG nr. 1218/2006 privind cerintele minime de securitate, sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
- HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca..

Instruirea profesionala privind securitatea si sanatate in munca (SSM) si prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) se ca face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiala acestuia.

Personalul de executie trebuie sa foloseasca echipament de protectie specific activitatii prestate.

Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru personalul prestator.

Activitatile personalului societatii prestatoare se vor exercita in conformitate cu prevederile legale pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor/echipamentelor aflate in dotarea autoritatii contractante.

14. Receptia serviciilor prestate

Receptia serviciilor prestate se va efectua de catre personalul desemnat din cadrul unitatii beneficiare.

Prestatorul are obligatia de a intocmi si prezenta Spitalului Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Receptia se va face din punct de vedere cantitativ/calitativ de catre beneficiar dupa efectuarea probelor de etanseitate si rezistenta.

15. Conditii de participare

- Fisa de informatii generale - unde se regasesc datele de contact, cifra de afaceri a operatorului economic.
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile din acest document vor fi reale si actuale la data limita de depunere a ofertei;
- Declaratie privind neincadrarea in art 164, 165 si 176 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Dovada calificarii personalului si contractele de munca sau similar, in termen de valabilitate pe toata perioada derularii contractului.

16. Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA, pentru serviciile prestate.

17. Conditii de plata:

Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original;
- Documentele intocmite care sa ateste efectuarea serviciilor

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 60 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

In pretul ofertat, se va tine cont si de costurile de transport/deplasare.

18. Alte precizari:

Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, persoana juridica achizitoare fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare.

SEF SERVICIU
Vasile Scarlatescu

TABEL ECHIPAMENTE

1. Centrala termica - Cazan termic apa calda Piafti AAC 800 kw (3 buc), Boiler 5000 l stocare apa calda (1 buc), Vas Expansiune, VAREM MAXIVAREM (3 buc) si instalatia aferenta alimentarii cu gaze.
2. Bloc alimentar - Plita gaze 8 ochiuri si 2 cuptoare, Oala sub presiune (in curs de instalare), instalatie gaze aferenta alimentarii plitei.
3. Post de alimentare cu gaz si instalatia aferenta acestuia in lungime de aproximativ 250 ml (subteran si suprateran), pana la utilajele/echipamentele alimentate.